

Příloha č. 5

Jméno žáka/studenta.....ID.....školní rok.....

ŽÁDOST O POVOLENÍ VLASTNÍHO ELEKTROSPOTŘEBIČE

| datum | elektrospotřebič – viz SEZNAM POVOLENÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ |
|-------|---|
| | 1. |
| | 2. |
| | 3. |
| | 4. |
| | 5. |
| | 6. |
| | 7. |
| | 8. |
| | 9. |
| | 10. |
| | 11. |
| | 12. |

Ke každému uvedenému elektrospotřebiči máte povinnost doložit **Zprávu o revizi** daného elektrospotřebiče vyhotovenou autorizovaným technikem nebo **doklad o nákupu** elektrospotřebiče (kopie faktury nebo účtenky) ne starší než 12 měsíců.

V dne.....

.....

podpis/podpis zákonného zástupce

.....

podpis skupinové/-ho vychovatelky/-e

SEZNAM POVOLENÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

| | |
|--|---|
| 1. Nabíječka (mobil, tablet, powerbanka) | 2. Osobní počítač (max. 1 ks) |
| 3. Notebook | 4. Tablet/ iPad |
| 5. Monitor | 6. Chladicí podložka pod notebook |
| 7. Malá lednice – pouze v případě dietního režimu nařízeného lékařem | 8. Čistička/ zvlhčovač vzduchu |
| 9. Stolní ventilátor | 10. Klávesy – hudební nástroj |
| 11. Kombo/ zesilovač/ reproduktor do 40W | 12. Vysoušeč vlasů |
| 13. Žehlička na vlasy/ kulma na vlasy | 14. Holící/ depilační strojek |
| 15. Zubní kartáček | 16. Šicí stroj kufříkový |
| 17. Fotoaparát | 18. Prodlužovací kabel, rozbočovací zásuvka |

VZOR ZPRÁVY O REVIZI

11.03.2025 list 1/1 Ra-23-1268/00003

REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ BĚHEM UŽÍVÁNÍ

provedené dle ČSN 33 1600 ed.2 Z2

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------|--|
| Název Monitor | | Inventurní číslo 3 | |
| Majitel [redacted] | | Umístění [redacted] | |
| Provozovatel [redacted] | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Výrobce ACER | Třída I | Nápní 230 V | Přívod odpojitelný |
| Typové označení VG240Y | Skupina ● | Příkon | Průřez 1 mm ² |
| Výrobní číslo 93404959385 | Rok výroby 2019 | Druh přenosný | Proud 0,8 A |
| | | | Délka 1,2 m |

REVIZE - NAMĚŘENÉ HODNOTY a VYHODNOCENÍ:

| odpor ochranného vodíče [Ω] | naměřený izolační odpor [MΩ] | Další naměřené hodnoty | | | | Vyhodnocení revize | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | [mA] Ipe | [mA] I _{dot} | [mA] I _{uni} | [mA] I _{ea} | zjištěné závady, hodnocení, závěr | celkové hodnocení |
| 0,10 | 20,0 | | | 0,17 | 0,15 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Datum provedení revize 11.03.2025 | Měřicí přístroj DeltaGT- MI3309 BT | Revizní technik [redacted] |
| Datum příští revize [redacted] | Výrobní číslo 21251132 | Město [redacted] |
| Datum vytištění zprávy 11.03.2025 | Datum kalibrace 07.11.2024 | Evidenční číslo 15078/5/21/R-EZ-E2A,E2B |


POTVRZENÍ:

Potvrzuji převzetí zprávy dne:

CELKOVÉ HODNOCENÍ SPOTŘEBIČE:

ČSN 33 1600 ed. 2
Lhůty pravidelných revizí neřízených spotřebičů skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely...) třída ochrany I,II,III platné po dobu 12 měs.

podpis provozovatele



podpis revizního technika